

1_2_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_olio_combust

Marco Moretti
12:04 18/04/2024

Table of Contents

Att. 1 2 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW olio combust 3

[Attività precedente](#)

[Attività successiva](#)

Att. 1 2 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW olio combust

Macrosettore	1	Produzione energia e trasformazioni
Settore	2	Teleriscaldamento
Attività	3	Caldaie con potenza termica < 50 MW
Combustibile	olio combustibile	
Nome indicatore	Consumo di combustibili	
Unità di misura		
Dettaglio spaziale		
Dettaglio temporale		
Incertezza indicatore (minima)		
Eventuali dettagli metodologia		
Note		
Proxy comunale		
Fonte Proxy	Link alla Fonte	
Note proxy		

Numero massimo di risultati:

Fonti Fattori di emissione				
Inquinante	FE	UM	Priorità	Fonte
As	0.57	mg / GJ	1	ANPA
BaP	0.001725	mg / GJ	1	n.d.
CH4	3.0	g / GJ	1	IPCC,
CO	15.0	g / GJ	1	EMEP
CO2	74.66	kg / GJ	1	ANPA
COV	3.0	g / GJ	1	ANPA
Cd	0.55	mg / GJ	1	ANPA
Cr	1.2	mg / GJ	1	ANPA
Cu	0.53	mg / GJ	1	ANPA
Hg	0.18	mg / GJ	1	ANPA
Indicatore	1000000.0	* / *	1	EMEP
N2O	0.6	g / GJ	1	IPCC,
NOx	160.0	g / GJ	1	ANPA
Ni	26.0	mg / GJ	1	ANPA
PTS	20.0	g / GJ	1	Inema
Pb	0.95	mg / GJ	1	ANPA
SO2	980.0	g / GJ	1	ANPA
Se	0.5	mg / GJ	1	ANPA
Zn	0.11	mg / GJ	1	ANPA

7) { var obj = document.getElementById("fepre"); obj.style.height = '168px'; obj.style.maxHeight = '168px'; }